

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

平成24年4月1日に設定された水道水中の放射性物質に係る目標値 放射性セシウム濃度 : 10Bq/kg

厚生労働省平成24年3月5日付健水発0305第1号(平成24年4月1日施行)

※ 検出限界値について

検査結果表の核種濃度欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器の種類、測定機関所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なる。

現在の検出限界値は、放射性セシウム(¹³⁴Cs、¹³⁷Cs)及び放射性ヨウ素(¹³¹I)については1Bq/kg未満である。

福島県における検査体制の整備に伴う飲用井戸水等のモニタリング検査の検出限界値に関する経過は、右表のとおりである。

		検出限界値		
		¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2011 (平成23年)		< 5	< 5	< 5
2012 (平成24年)	24.2.4~ 24.11.1~	< 1	< 1	< 3
2013 (平成25年)	~	< 1	< 1	< 1

単位 Bq/kg

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	浅井戸	四辻新田字諏訪平	2011/10/11	ND	ND	ND
	表流水	四辻新田字諏訪平	2011/10/11	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字津間	2011/10/11	ND	ND	ND
	表流水	四辻新田字根藤地	2011/10/11	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字根藤地	2011/10/11	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字諏訪平	2011/10/11	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字津間	2011/10/18	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字津間	2011/10/18	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字村中	2011/10/18	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字村中	2011/10/18	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字村中	2011/10/18	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字村中	2011/10/18	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/1	ND	ND	ND
	湧水	四辻新田字向田	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字村中	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字蜂巢	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字蜂巢	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字蜂巢	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字弥左工門平	2011/11/8	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字川久保	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字弥左工門平	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字大井沢	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字大井沢	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/15	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND
	浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND
浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND	
浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND	
浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/24	ND	ND	ND	
浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/29	ND	ND	ND	
浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/29	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	浅井戸	四辻新田字東野	2011/11/29	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/6	ND	ND	ND
	湧水	山新田字河平	2011/12/6	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2011/12/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/6	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2011/12/13	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2011/12/13	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2011/12/13	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2011/12/13	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字大井沢	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/17	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/17	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/17	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字千五沢	2012/1/17	ND	ND	ND
	浅井戸	山小屋字二本櫛	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字青井沢	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/24	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/31	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/31	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/31	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/1/31	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/2/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字小半弓	2012/2/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/6	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/6	ND	ND	ND
浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/6	ND	ND	ND	
浅井戸	南須釜字千五沢	2012/2/13	ND	ND	ND	
浅井戸	南須釜字早坂	2012/2/13	ND	ND	ND	
浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/13	ND	ND	ND	
浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/13	ND	ND	ND	
浅井戸	南須釜字滝作	2012/2/13	ND	ND	ND	
浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/14	ND	ND	ND	
浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/14	ND	ND	ND	
浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/14	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/14	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字早坂	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字滝作	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	南須釜字狸穴	2012/2/20	ND	ND	ND
	浅井戸	竜崎字金堀	2012/2/21	ND	ND	ND
	浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/21	ND	ND	ND
	浅井戸	竜崎字糶屋	2012/2/21	ND	ND	ND
	浅井戸	竜崎字金堀	2012/2/21	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/2/27	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糶屋	2012/2/28	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糶屋	2012/2/28	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字桜窪	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字桜窪	2012/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字寺蔭	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字滝作	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字石橋	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字石橋	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字石橋	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字石橋	2012/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糶屋	2012/3/13	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字花見堂	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字月夜作	2012/3/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字月夜作	2012/3/19	ND	ND	ND
井戸水	南須釜字月夜作	2012/3/19	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字月夜作	2012/3/19	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	南須釜字八又	2012/4/3	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字八又	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字金堀	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字柳作	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字水溜	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字細田	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字高野	2012/4/17	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字粟踏石	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字粟踏石	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字粟踏石	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字結稲田	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字結稲田	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字八木	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字宮ノ前	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字八木	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字八木	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字結稲田	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字八木	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字結稲田	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字横内	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字高野	2012/5/1	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字根搦	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字根搦	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字根搦	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字小柳作	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字小柳作	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字小柳作	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字小柳作	2012/5/8	ND	ND	ND
	井戸水	吉字境田	2012/5/15	ND	ND	ND
井戸水	吉字神戸	2012/5/15	ND	ND	ND	
井戸水	吉字境田	2012/5/15	ND	ND	ND	
井戸水	吉字宮作	2012/5/15	ND	ND	ND	
井戸水	吉字畑中	2012/5/15	ND	ND	ND	
井戸水	吉字嫁田	2012/5/15	ND	ND	ND	
井戸水	吉字中下	2012/5/22	ND	ND	ND	
井戸水	吉字馬場下	2012/5/22	ND	ND	ND	
井戸水	吉字南作	2012/5/22	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	吉字南作	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	四辻新田字村中	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字兎田	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字山田	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字山田	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜雀森	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字雀森	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字雀森	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字雀森	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	小高字池ノ入	2012/5/29	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字宮田	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字東関	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字東関	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字東関	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字桜窪	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字山田	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字仏供田	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字仏供田	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字中ノ内	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	北須釜字中ノ内	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	吉字滑津	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	吉字中ノ作	2012/6/12	ND	ND	ND
	井戸水	小高字平ヶ谷地	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	小高字丑久保	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	小高字平ヶ谷地	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	小高字平ヶ谷地	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中島	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中島	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字細田	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字兎喰	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字堂平	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字堂平	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字久保田	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字久保田	2012/6/26	ND	ND	ND
	井戸水	小高字田畑	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字和久	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字柳作	2012/7/10	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字柳作	2012/7/10	ND	ND	ND
井戸水	岩法寺字柳作	2012/7/10	ND	ND	ND	
井戸水	岩法寺字和久	2012/7/10	ND	ND	ND	
井戸水	岩法寺字和久	2012/7/10	ND	ND	ND	
井戸水	竜崎字原作田	2012/7/10	ND	ND	ND	
井戸水	吉字上ノ入	2012/7/17	ND	ND	ND	
井戸水	吉字上ノ入	2012/7/17	ND	ND	ND	
井戸水	吉字池ノ上	2012/7/17	ND	ND	ND	
井戸水	吉字池ノ上	2012/7/17	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	吉字池ノ上	2012/7/17	ND	ND	ND
	井戸水	吉字上ノ入	2012/7/17	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字銅屋久保	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字丸内田	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字丸内田	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字丸内田	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字銅屋久保	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	山小屋字水内	2012/7/24	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字武道	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字池下	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字武道	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字武道	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字武道	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字武道	2012/7/31	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字栗木内	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/7	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字金波	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字館	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/21	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字館	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字館	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字二ノ鳥居	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/8/28	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/9/4	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/9/4	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/9/4	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字久保田	2012/9/4	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字栗木内	2012/9/4	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字栗木内	2012/9/11	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字栗木内	2012/9/11	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字栗木内	2012/9/11	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字羽根石	2012/9/11	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字羽根石	2012/9/11	ND	ND	ND
井戸水	蒜生字羽根石	2012/9/11	ND	ND	ND	
井戸水	蒜生字羽根石	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	蒜生字恵平	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	小高字向久保	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	小高字東耕地	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	小高字東耕地	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	小高字東ノ前	2012/9/18	ND	ND	ND	
井戸水	小高字東ノ前	2012/9/25	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	小高字三升蒔	2012/9/25	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/9/25	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/9/25	ND	ND	ND
	井戸水	小高字三升蒔	2012/9/25	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字羽根石	2012/9/25	ND	ND	ND
	井戸水	蒜生字羽根石	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/3	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/10/2	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	小高字御城	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	小高字東耕地	2012/10/9	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/10/16	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2012/10/23	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中村前	2012/10/30	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中村前	2012/10/30	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中村前	2012/10/30	ND	ND	ND
	井戸水	小高字江平	2012/10/30	ND	ND	ND
	井戸水	小高字江平	2012/10/30	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/11/6	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字宮ノ前	2012/11/6	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/11/6	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/11/6	ND	ND	ND
	井戸水	小高字西屋敷	2012/11/6	ND	ND	ND
	井戸水	小高字上高原	2012/11/13	ND	ND	ND
井戸水	小高字江平	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	小高字中村前	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	中字向	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	中字向	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	中字後	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	小高字江平	2012/11/13	ND	ND	ND	
井戸水	中字前作田	2012/11/20	ND	ND	ND	
井戸水	中字前作田	2012/11/20	ND	ND	ND	
井戸水	中字道上	2012/11/20	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	単位 Bq/kg		
				核種濃度 ¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	中字道下	2012/11/20	ND	ND	ND
	井戸水	中字向	2012/11/20	ND	ND	ND
	井戸水	中字後作田	2012/11/27	ND	ND	ND
	井戸水	中字後作田	2012/11/27	ND	ND	ND
	井戸水	中字天神	2012/11/27	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字道苧	2012/11/27	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字道苧	2012/11/27	ND	ND	ND
	湧水	中字後作田	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字高野	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字下竹ノ内	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字道苧	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字道苧	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字道苧	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2012/12/4	ND	ND	ND
	井戸水	小高字江平	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	中字向	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	中字後作田	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字竹ノ内	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字竹ノ内	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字下竹ノ内	2012/12/11	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字竹ノ内	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字竹ノ内	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字竹ノ内	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字新屋敷	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字新屋敷	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字四斗蒔	2012/12/18	ND	ND	ND
	井戸水	川辺字和尚平	2013/1/9	ND	ND	ND
	井戸水	小高字中村前	2013/1/9	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/9	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字馬場作田	2013/1/9	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字四斗蒔	2013/1/15	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/15	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/15	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/15	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字馬場作田	2013/1/15	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/22	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/1/29	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字糺屋	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	竜崎字原作田	2013/2/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字蟹沢	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字兎田	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字南宿	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字行人塚	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字行人塚	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字行人塚	2013/2/12	ND	ND	ND
	井戸水	小高字向久保	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字後八又	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字行人塚	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字長内	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字狸穴	2013/2/19	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字久保宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字南宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字南宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字南宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字久保宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字久保宿	2013/2/26	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字館坂	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字荻ノ田	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字荻ノ田	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字荻ノ田	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須川字荻ノ田	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字荻ノ田	2013/3/5	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字長内	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字長内	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/12	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字古宿	2013/3/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字横内	2013/3/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字横内	2013/3/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字横内	2013/3/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2013/3/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2013/3/18	ND	ND	ND
井戸水	南須釜字奥平	2013/3/18	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字奥平	2013/3/26	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字奥平	2013/3/26	ND	ND	ND	
井戸水	南須釜字奥平	2013/3/26	ND	ND	ND	
井戸水	北須釜字堀ノ内	2013/3/26	ND	ND	ND	
井戸水	北須釜字森殿	2013/3/26	ND	ND	ND	
飲用井戸	大字北須釜字中屋敷	2013/4/2	ND	ND	ND	
飲用井戸	大字北須釜字中屋敷	2013/4/2	ND	ND	ND	
飲用井戸	大字北須釜字中屋敷	2013/4/2	ND	ND	ND	
飲用井戸	大字北須釜字竹ノ花	2013/4/2	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(玉川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	単位 Bq/kg		
				核種濃度 ¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
玉川村	飲用井戸	大字北須釜字桜窪	2013/4/2	ND	ND	ND
	飲用井戸	大字北須釜字桜窪	2013/4/2	ND	ND	ND
	井戸	大字北須釜字雀森	2013/4/9	ND	ND	ND
	井戸	大字北須釜字小泉	2013/4/9	ND	ND	ND
	井戸	大字北須釜字三蔵	2013/4/9	ND	ND	ND
	井戸	大字山小屋字奥撫	2013/4/9	ND	ND	ND
	井戸	大字山小屋字丸内田	2013/4/9	ND	ND	ND
	井戸水	中宇下谷地	2013/4/16	ND	ND	ND
	井戸水	中宇下谷地	2013/4/16	ND	ND	ND
	井戸水	岩法寺字中ノ町	2013/4/16	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2013/6/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2013/6/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字奥平	2013/6/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字中奥平	2013/6/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字中奥平	2013/6/18	ND	ND	ND
	井戸水	南須釜字堂ノ内	2013/6/18	ND	ND	ND
	浅井戸	北須釜字仁戸内	2013/11/26	ND	ND	ND
	浅井戸	北須釜字白坂	2013/12/17	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2015/6/1	ND	ND	ND
	浅井戸	山新田字河平	2015/6/1	ND	ND	ND
	浅井戸	北須釜字五升蒔	2015/7/14	ND	ND	ND
	浅井戸	北須釜字早蕨	2015/7/14	ND	ND	ND

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。