

構内用輸送容器に使用されている三菱電線工業(株)製 ゴムOリングの健全性確認結果について

2018年5月16日



東京電力ホールディングス株式会社

- 三菱電線工業(株)から、過去に製造販売した製品の一部に、検査記録データの書き換え等の不適切な行為が確認された旨が公表されたため、構内用輸送容器（3基）に使われている三菱電線工業(株)製のゴムOリングの健全性を確認した。

<確認結果>

- 三菱電線工業(株)から報告を受けた不適切な行為が行われていた製品ロットに構内用輸送容器に使われているゴムOリングが含まれていないことを確認した。
 - さらに、三菱電線工業(株)が保有しているデータより、JIS規格に基づく品質要求を満足していることを確認した。
-
- 現在、構内用輸送容器の使用前検査を実施中であり、5月末頃に福島第一へ輸送する予定。なお、今回の対応に関して、廃炉工程への影響はない。