

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成31年4月24日 12時57分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況	給水系 (FDW小流量)	1.51 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.50 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.46 m3/h			
	CS系 (CS小流量)	1.49 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.55 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.53 m3/h			
原子炉压力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	15.9 °C							
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	15.7 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	21.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	18.6 °C			
	vessel down commer (TE-263-69G2)	15.6 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	21.1 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	17.5 °C			
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	15.8 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	21.9 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	18.5 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	15.5 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	21.4 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	17.1 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.02 kPa g	(PT-5-52A)	3.63 kPa g	(PT-5-52A)	0.36 kPa g		
窒素封入流量		RPV(压力容器)	27.93 Nm3/h	RPV(压力容器)	10.44 Nm3/h	RPV(压力容器)	17.00 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉 格納容器	ガス管理シ テム排気流量		26.2 m3/h		14.87 m3/h		20.38 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.10 vol%	A系	0.19 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.10 vol%	B系	0.18 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.04E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	4.10E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.2E-01 Bq/cm3		
	B系: 指示値	1.48E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3			
検出限界値	3.28E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	21.5 °C	(TE-19-72)	21.0 °C	(TI012-1)	21.0 °C	(XX-TE-015)	※3 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		3.56 m	(LT-19-10)	2.81 m		2.95 m	(LT-19-79)	67.24 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中