

様式 6

入札説明書等に関する回答書

令和元年 6 月 3 日

福島県中地方振興局長

工 事 番 号	第 19-41320-0047 号
工 事 名	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）
路 線 名	吉間田滝根線
工 事 箇 所	福島県田村郡小野町大字小野新町地内 （仮称）7号橋
質 問 事 項	
<p>1. 本件の総合評価において、品質確保等の確実性加算点は付与されるのでしょうか。</p> <p>2. 特記仕様書において各下部工の完了時期が記載されておりますが、上部工への引き渡し予定時期も同様と考えてよろしいのでしょうか。</p> <p>3. 想定されている現場着手可能時期をご教示願います。</p> <p>4. 今回使用する伸縮装置 YS-II 型は昨年度時点で生産中止品となっております。同等以上の他製品を使用する場合、設計変更の対象となるのでしょうか。</p> <p>5. P4・P5 間には現在高圧線がありますが、移設予定はあるのでしょうか。その場合、工事時期と完了後の状況についてご教示願います。</p>	
38	
回 答 事 項	
<p>1. 本件において品質確保等の確実性加算点は付与されます。 なお、閲覧図書（落札者決定基準）を修正しましたのでご確認ください。</p> <p>2. お見込のとおりです。</p> <p>3. 技術提案書作成要領に記載のとおり、工期の始期は令和元年 10 月 7 日を想定してください。</p> <p>4. 同等品以上を使用する必要がある場合は協議の対象とします。</p> <p>5. 本構造物および周辺の構造物に直接支障となる鉄塔につきましては令和元年 1 1 月頃までに移設予定でおります。移設完了後は高圧線の架線と本橋の離隔距離が約 15 m となります。</p>	