

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 日時
平成30年12月26日（水）
- 2 確認箇所
増設雑固体廃棄物焼却設備
- 3 確認項目
増設雑固体廃棄物焼却設備の設置工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要
立地町及び周辺市町村との安全確保に関する協定に基づき、市町村とともに状況確認を行った。
今回は、増設雑固体廃棄物焼却設備（キルンストーカ式、処理容量：95 t / 日、処理対象物：主に伐採木、瓦礫等の可燃物）の設置工事の進捗状況を確認した。（前回確認：[平成30年4月11日](#)）



（写真1）東京電力から説明を受けている様子



（写真2）同上

[※確認結果はこちら](#)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。