

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年8月19日	
工事番号	22-60110-0040	工事名	赤井取水場沈砂池流入弁修繕工事	着工	令和4年8月19日	
入札執行年月日	令和4年8月16日		発注種別	機械設備工事	完成	令和4年9月30日
審議番号	公所	本庁				
工業用水道名	好間工業用水道			予定価格	3,256,000	
工事箇所	いわき市平赤井字川子内地内			最低制限価格	2,995,520	
				調査基準価格	-	
工事概要	沈砂池流入弁コントローラ分解整備一式					

業者コード	落札者の住所	
業者名	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100000090		
東北機電工業（株）	(1)	(2)
	(3)	(4)
100003525		
（株）常磐エンジニアリング	(1) 3,200,000	(2)
	(3)	(4)
100002201	いわき市内郷御厩町4丁目121	
三栄商工（株）いわき営業所	(1) 2,900,000	(2) 2,900,000
	(3)	(4) (3,190,000)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

工事概要

- | | |
|----------|---------------------------|
| (1) 工事番号 | 2 2 - 6 0 1 1 0 - 0 0 4 0 |
| (2) 工事名 | 赤井取水場沈砂池流入弁修繕工事 |
| (3) 工水名 | 好 間 工 業 用 水 道 |
| (4) 工事箇所 | いわき市平赤井字川子内地内 |
| (5) 概 要 | 沈砂池流入弁修繕工事 一式 |

随意契約の理由

本工事は、赤井取水場の沈砂池流入弁が、沈砂池内の堆砂及び経年劣化等により、高トルク・過負荷で流入弁駆動モーターが焼損し動作不能となった。

このことで、別途修繕で沈砂池内の堆砂を排砂池へ移送する作業は完了したが、好間浄水場へ圧送する圧送ポンプへの流入量の調整が不可能となり、圧送ポンプへの過負荷により制御に支障が出ている。

このため、早急に沈砂池流入弁の駆動モーターの交換及び弁体のオーバーホールの必要があるが、運用中の施設の配水量や浄水処理能力等に影響しないように修繕作業を行なわなければならないことから、専門的な技術や豊富な経験が必要となるため、当該修繕工事の履行が可能な業者に限定される。

このことは、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 5 号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」及び地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当することから随意契約とし、下記により見積を収集することとした。

随意契約の相手方

地域的条件や過去の実績により別紙のとおり選定する。