

福島県立ふくしま医療センターこころの杜 浄化槽汚泥引抜等委託業務仕様書

1 業務名称 令和5年度福島県立ふくしま医療センターこころの杜 浄化槽汚泥引抜等委託業務

2 業務場所 福島県西白河郡矢吹町滝八幡100地内

3 対象建物概要

	対象建物名称	構造	階数	地下部水槽 延面積(m ²)	用途	備考
1	福島県立ふくしま医療センターこころの杜 浄化槽	鉄筋コンクリート 直接基礎	1	200.9	汚水処理施設	別図のとおり

4 業務の内容

- ① 汚泥抜取 330.0m³
- ② 槽内壁面洗浄消毒 850.0m²
- ③ 槽内機材立上がり管等洗浄消毒 850.0m²
- ④ 残水処分 27.0m³
※ 洗浄に使用した排水及び消毒水
- ⑤ コンクリート蓋撤去処分 一式
- ⑥ 浄化槽回転板撤去処分 2基
- ⑦ 沈殿槽内撤去 2箇所
- ⑧ ピット内設置物撤去処分 一式
※ 以下を含む
 - ・電気設備 全撤去
 - ・給排水衛生設備 全撤去
 - ・備品類 全撤去
- ⑨ 産業廃棄物(廃プラ、金属くず)収集運搬及び処分 156.0m³

なお、上記数量は見込であり、委託数量は実績とする。数量に増減が認められた場合は、委託者と協議の上、必要な場合は変更契約を行う。

5 業務完了報告

業務終了後、完了報告書を提出すること。完了報告書にかえて完成図書の提出も可とする。

6 その他

- ・適用基準等は、共通仕様書(土木工事編)によること。
- ・業務を行うにあたり、業務従事者は必要な資格を保有すること。また使用する重機機械類は排出ガス対策型、騒音振動対策型を使用し、アイドリングストップを実施すること。
- ・業務遂行に必要な電気及び水道の利用は無償とする。
- ・工期は、他に行われている旧矢吹病院建物解体工事と調整し、変更を要する場合は委託者と協議すること。