

仕様書別紙1

対象施設等

	1	2	3	4	5
対象施設	ふくしま医療センターこころの杜	宮下病院	南会津病院	ふたば医療センター 附属病院	ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所
業種及び用途	病院	病院	病院	病院	病院
契約種別	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用電力
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	2回線式(常時+予備線)	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無					
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	無
太陽光発電設備の有無	有	無	有	無	無
電力量等の検針					
自動検針装置	有	無	無	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	手動検針	手動検針	自動検針	自動検針
計量器の構成	記録型計量器 (専用通信端末付)	電力需給用複合計器	変成器付複合計器	電力需給用複合計器 (通信機能付)	電力需給用複合計器 (通信機能付)
需給地点	ふくしま医療センターこころの杜 における福島県の敷設した第1号 柱上の東北電力株式会社の架空 引込線と福島県の開閉器電源側 との接続点	宮下病院における福島県の敷設 した第1号柱上の東北電力株式 会社の架空引込線と福島県の開 閉器電源側との接続点	南会津病院における福島県の敷 設した本線柱及び予備線柱上の 東北電力株式会社の架空引込線 と福島県の開閉器電源側との接 続点	ふたば医療センター附属病院に おける福島県の敷設した第1号柱 上の東北電力株式会社の架空引 込線と福島県の開閉器電源側と の接続点	ふたば復興診療所における福島 県の敷設した第1号柱上の東北 電力株式会社の架空引込線と福 島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他					

仕様書別紙2

契約電力及び予定使用電力量

対象施設	用途	契約電力 (kW)	予定使用電力量(kWh)												
			令和5年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	4月	5月	合計
1 Fukushima Medical Center Kokoro no Saka	病院	600	173,900	183,900	219,200	159,000	143,700	149,400	174,000	185,400	192,100	164,200	167,500	140,300	2,052,600
		ピーク	0	27,200	34,100	23,200									84,500
		昼間	118,000	90,400	109,000	78,000	93,500	89,600	104,400	111,200	115,300	98,500	100,500	84,200	1,192,600
		夜間	55,900	66,300	76,100	57,800	50,200	59,800	69,600	74,200	76,800	65,700	67,000	56,100	775,500
2 宮下病院	病院	81	24,000	23,100	26,900	20,000	20,900	23,400	28,800	33,700	29,500	25,800	21,800	18,100	296,000
3 南会津病院	病院	(※1) 284	110,900	125,100	131,900	109,700	105,200	117,100	132,200	136,900	122,800	127,000	107,200	90,800	1,416,800
		ピーク	0	17,600	18,300	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	52,200
		昼間	72,200	57,600	60,200	49,700	63,000	61,600	68,300	65,300	64,000	69,800	56,000	44,600	732,300
		夜間	38,700	49,900	53,400	43,700	42,200	55,500	63,900	71,600	58,800	57,200	51,200	46,200	632,300
4 ふたば医療センター附属病院	病院	165	38,000	43,300	52,200	43,200	45,400	52,200	74,800	83,900	69,000	64,900	57,200	46,900	671,000
5 ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所	病院	36	3,200	4,400	5,000	5,200	4,700	4,500	5,700	8,200	8,100	7,600	5,300	4,000	65,900
合計			350,000	379,800	435,200	337,100	319,900	346,600	415,500	448,100	421,500	389,500	359,000	300,100	4,502,300

※1 県立南会津病院は、2回線(常時+予備線)ともに284kwである

仕様書別紙3-1

1 令和2年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1 Fukushima Medical Center こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	66,325	52,722	80,537	72,056	96,915	72,915	57,861	65,545	77,996	82,895	73,728	75,029	874,524	
		ピーク時間	0	0	0	10,409	15,477	11,080	0	0	0	0	0	0	0	36,966
		昼間時間	39,943	24,573	51,491	33,110	45,568	33,869	36,002	36,595	44,308	42,851	42,185	45,911	476,406	
		夜間時間	26,382	28,149	29,046	28,537	35,870	27,966	21,859	28,950	33,688	40,044	31,543	29,118	361,152	
		最大需要電力(kW)	153	147	164	190	258	239	153	158	175	182	176	171		
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	23,998	18,490	29,069	21,611	27,699	21,337	20,938	23,183	27,619	31,939	28,955	24,177	299,015	
		最大需要電力(kW)	56	46	57	60	72	74	55	82	76	77	89	72		
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	109,630	82,490	106,790	120,420	127,590	109,620	100,800	116,120	130,970	136,250	120,400	122,710	1,383,790	
		ピーク時間				17,300	17,800	16,030								51,130
		昼間時間	57,580	39,220	70,010	55,970	58,690	50,710	60,940	60,020	67,670	64,520	62,710	67,820	715,860	
		夜間時間	52,050	43,270	36,780	47,150	51,100	42,880	39,860	56,100	63,300	71,730	57,690	54,890	616,800	
		最大需要電力(kW)	246	233	275	287	298	285	278	266	273	285	282	264		
4 二葉医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	63,066	53,016	36,819	38,580	50,067	44,293	42,898	50,430	75,666	89,557	66,626	62,784	673,802	
		最大需要電力(kW)	139	163	89	89	124	124	85	110	205	173	186	140		
5 二葉医療センター 附属二葉復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	5,434	4,440	2,478	4,057	4,297	6,433	5,151	4,044	4,498	6,842	7,206	6,223	61,103	
		最大需要電力(kW)	35	29	24	24	18	23	22	20	28	36	42	42		

仕様書別紙3-2

2 令和3年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1 Fukushima Medical Center こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	64,104	56,868	66,517	85,855	91,036	63,688	64,228	68,477	80,584	84,880	77,139	77,973	881,349	
		ピーク時	0	0	0	12,867	13,710	8,753	0	0	0	0	0	0	0	35,330
		昼間時間	36,648	29,455	43,192	39,454	41,916	28,772	39,056	39,688	46,141	44,654	44,072	47,762	47,762	480,810
		夜間時間	27,456	27,413	23,325	33,534	35,410	26,163	25,172	28,789	34,443	40,226	33,067	30,211	30,211	365,209
		最大需要電力(kW)	161	137	185	259	253	166	163	178	181	181	187	181	171	
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	19,536	17,753	19,001	24,683	26,078	18,711	20,881	23,529	29,913	35,498	30,125	27,338	293,046	
		最大需要電力(kW)	46	43	58	73	81	51	61	69	77	77	78	64		
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	104,790	99,160	115,040	129,800	136,100	109,670	109,490	118,120	133,400	137,560	125,150	131,330	1,449,610	
		ピーク時				17,900	18,740	16,480								53,120
		昼間時間	54,380	50,070	74,470	59,260	61,700	48,680	65,040	63,190	68,940	66,140	65,210	71,740	71,740	748,820
		夜間時間	50,410	49,090	40,570	52,640	55,660	44,510	44,450	54,930	64,460	71,420	59,940	59,590	59,590	647,670
		最大需要電力(kW)	240	299	281	291	293	280	282	269	278	281	284	277	277	
4 二葉医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	51,300	40,722	39,256	48,096	54,310	42,100	47,819	54,024	73,946	78,253	71,456	67,083	668,365	
		最大需要電力(kW)	117	82	79	109	128	93	106	131	169	162	165	164		
5 二葉医療センター 附属二葉復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	5,180	3,603	4,004	4,820	5,744	4,024	4,268	4,926	6,833	9,521	8,936	8,898	70,757	
		最大需要電力(kW)	28	18	16	21	24	16	25	29	37	31	36	32		