

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年11月24日(金)	確認目的	ALPS 処理水移送作業の状況	
確認箇所	K4タンクエリア			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備 <input type="checkbox"/> その他	
確認結果	<p>第4回目の放出に向けて、東京電力はK4タンクエリアE群及びK3タンクエリアA群のタンクに貯留しているALPS処理水を測定・確認用タンクB群に移送することとしている。11月6日から21日までK4タンクエリアE群から測定・確認用タンクB群への移送が実施されたことから移送終了後の状況について確認した。(前回確認日：令和5年11月6日)</p> <p>また、K3タンクエリアA群における移送準備状況についても確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ K4タンクエリア南側に設置されている仮設移送設備に接続された仮設移送配管及び雨養生カバーが撤去されていた。(写真1)</li> <li>・ K3タンクエリア東側に仮設移送設備が設置され、雨養生カバーが設置されていた。(写真2)</li> </ul>			
				
	<p>(写真1-1) K4タンクエリア南側仮設移送設備における仮設移送配管及び雨養生カバーの設置状況 (令和5年11月7日撮影)</p>		<p>(写真1-2) K4タンクエリア南側仮設移送設備における仮設移送配管及び雨養生カバーの撤去状況 (令和5年11月24日撮影)</p>	
		<p>(写真2) K3タンクエリア東側における仮設移送設備の設置状況</p>		