

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和5年12月18日 9時02分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	2.62 m ³ /h	給水系	1.51 m ³ /h	給水系 ※4	- m ³ /h		
		CS系	1.27 m ³ /h	CS系	0.00 m ³ /h	CS系	4.08 m ³ /h		
原子炉压力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	20.5 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	17.9 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	31.6 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	22.9 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	19.9 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	29.4 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	23.4 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	20.0 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	31.2 °C	PCV温度 (TE-16-002)	21.5 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	19.9 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	29.8 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	22.4 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.19 kPa g	(PT-5-52A)	0.50 kPa g	(PT-5-52A)	0.50 kPa g		
窒素封入流量		RPV(压力容器)	16.12 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	12.38 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	15.26 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		25.1 m ³ /h		16.28 m ³ /h		21.23 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.05 vol%	A系	0.15 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.15 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.80E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³		
		検出限界値	4.96E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
	B系: 指示値	1.08E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³			
検出限界値	3.62E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	22.4 °C		21.7 °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C	
FPCスキマサージタンク水位		3.93 m	(LT-19-10)	3.77 m		2.81 m	(LT-19-79)	38.09 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴いデータ欠測