

様式第 3 号（第 8 条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6 年 6 月 1 3 日

福 島 県 知 事

工事（委託業務）番号	第 24-16005-0001 号
工事（委託業務）名	男女共生センター 鉄骨丸柱等修繕工事
質 問 事 項	
<p>1 鉄骨柱耐火塗装の旧塗膜撤去にかんしまして、旧塗膜厚をお教え願います。 また、旧塗膜撤去の工法もお教え願います。</p> <p>2 足場にかんしまして、DW 材を適応しておりますが、 旧式の材料での施工は可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 旧塗膜厚は 2 mm です。 旧塗膜撤去については、スクレーパーを使用した人力による剥離を想定しています。</p> <p>2 旧式の材料での施行を可能とします。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。