

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月18日

福島県県北建設事務所長 吉田 伸明

工 事 番 号	第 24-41310-0247 号
工 事 名	県営住宅改善工事（内部改善）
質 問 事 項	
<p>1. 待機部屋の使用前点検は致しますか、ご教示下さい。</p> <p>2. トイレ内換気扇電源の配線施工に於いて既設天井は撤去致しますか、ご教示下さい。</p> <p>3. 玄関ホール照明配線(エコーブル)入替に際し既設天井はいかが致しますか、ご教示下さい。</p> <p>4. 台所床下点検口に(機械設備ヘッド部)アウトレット BOX のスペースは無いかと思われませんがご教示ください。</p> <p>5. 図面番号 F-04 ユニットバスのリモコン配線部のスイッチBOX 2個用取付のスペースは無いかと思われませんが、ご教示ください</p> <p>6. 図面番号M-03 配管凡例(改修後)の排水管(屋内露出配管・スラブ上配管)の仕様が建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)ですが、設計内訳書は硬質ポリ塩化ビニル管(VP)です。協議対象となりますでしょうか。</p> <p>7. 図面番号M-03 配管凡例(改修後)の排水管(屋内露出配管)の保温仕様が遮音カバーになっておりますが、設計書内訳は保温(RW 合成樹脂カバー仕上)です。設計内訳書通りの保温と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>8. 図面番号M-03 配管凡例(改修後)の排水管(屋外露出配管)の仕様が耐火二層管(FDP)ですが(塗装2回塗)塗装済管になっておりますが、設計内訳書は通常の耐火二層管(FDP)のみで、塗装2回塗が入っておりません。協議対象となりますでしょうか。</p> <p>9. 図面番号M-05 給湯設備機器表の HW-1 ガス給湯器の工事区分でリモコン配線：本工事とありますが、機械設備工事ではなく、電気設備工事の区分で宜しいでしょうか。</p> <p>10. 図面番号M-11～12 図面では、給水ヘッダーからガス給湯器までの配管(架橋ポリエチレン管)管径 13mm になっておりますが、福島市水道局からガス給湯器までは管径 20mm で施工するようにと指導があります。協議対象となりますでしょうか。</p> <p>11. 図面番号 E-03・M-17 トイレ換気扇(24時間)のスイッチが見当たらないですが、いかが致しますかご教示ください。</p>	

回 答 事 項

1. 今回の工事は待避部屋を先行して改修し、利用することを想定しており、使用前の点検は不要となります。図面 A-07、A-08、A-09 をご覧ください。
2. 既設天井は撤去しない設計としております。なお、福島県工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。
3. 既設天井は撤去しない設計としております。なお、福島県工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。
4. アウトレットBOXのスペースはあるものと見込んでおります。なお、福島県工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。
5. スイッチBOX 2 個用取付のスペースはあるものと見込んでおります。なお、福島県工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。
6. 排水管（屋内露出配管・スラブ上配管）の仕様は硬質ポリ塩化ビニル管（VP）となります。図面 M-03 を修正しておりますのでご覧ください。
7. 排水管（屋内露出配管）の保温仕様は合成樹脂カバーとなります。図面 M-03 を修正しておりますのでご覧ください。
8. 排水管（屋外露出配管）の仕様は耐火二層管（FDP）塗装無しとなります。図面 M-03 を修正しておりますのでご覧ください。
9. ガス給湯器リモコン配線の工事区分は電気設備工事となります。
10. 福島市水道局へ確認し、壁掛け給湯器までの管径を 13mm としています。
11. 機器本体にあるスイッチでの入切を想定しています。