

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年12月20日

(工事執行権者)
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41320-0247
工事（委託業務）名	県営住宅改善工事（給水管更生・安積）
質 問 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ P S内メーター周りの配管解体復旧15箇所あるが、水抜栓15箇所周りの解体復旧は含まれていますか。・ 水抜栓保温工事の撤去、復旧は含まれていますか。（14号棟、15号棟 各15箇所）	
回 答 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ 水抜栓回りの解体復旧を行わなくても施工が可能と想定しているため、水抜栓回りの解体復旧にかかる費用は計上していません。・ なお、全数分（15箇所）の水抜栓の撤去新設にかかる費用は計上しています。・ 水抜栓の撤去新設箇所は、保温が行われていないと想定しているため、水抜栓の保温の撤去復旧にかかる費用は計上していません。	