

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年12月27日

福島県中地方振興局長 小貫 薫

工事番号	24-01220-0006
工事名	三春合同庁舎玄関ホール内壁修繕工事
質 問 事 項	
<p>1 既存壁練り付け範囲の下地材使用をお教え願います。</p> <p>2 産業廃棄物処分費に於いて木くずのみですが、練り付け範囲の下地仕様によっては木くず以外も考えられる為、その際は別途協議と理解してよろしいでしょうか。</p> <p>3 壁取り合い部撤去復旧に於けるコンセント、照明、スイッチ類の詳細をお教え願います。（大きさや仕様、数量）</p> <p>4 施設利用状況を配慮し、土日や祝日の作業は可能でしょうか。</p> <p>5 出隅部分の納まりについて 壁仕上げ材撤去（練り付け部）後、化粧不燃材貼り t6mm となっておりますが現在出隅コーナーが金属製で薄いので、仕上げ貼り小口が見えてしまいます。 小口見切りを含み施工単価計上しますか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 石膏ボードです。</p> <p>2 お見込みのとおりです。</p> <p>3 別表1のとおりです。</p> <p>4 可能です。</p> <p>5 小口見切りを含まずに施工単価計上してください。なお、必要に応じ協議とします。</p>	

別表 1

種別	大きさ仕様等	数量
1 階		
コンセント (12cm×7cm)	1 口	5
	1 口 : C D 用	1
	0 口 (塞がっている)	3
	テレビ用アンテナ端子	1
照明等スイッチ	2 個 (12cm×7cm)	1
	3 個 (12cm×7cm)	1
	12 個 (12cm×12cm)	1
エアコンスイッチ	(12cm×12cm)	3
排煙装置	(31cm×17cm)	1
照明	(25cm×32cm)	3
A E D	(40cm×40cm)	1
中継盤	(30cm×14cm×40cm)	1
2 階		
コンセント (12cm×7cm)	1 口	2
	2 口 + アース	2
	テレビ用アンテナ端子	1
照明等スイッチ	5 個 (12cm×12cm)	1
	3 個 (12cm×7cm)	1
エアコンスイッチ	1 個 (12cm×12cm)	1
排煙装置	(31cm×17cm)	2