

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年1月10日

福島県相双建設事務所長 栗田 豊己

工事（委託業務）番号	第24-41370-0271号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（帰還）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">1. 縞鋼板 SS400 の材質エキストラは形鋼または鋼板のどちらを採用されているのでしょうか。2. 本工事は架設工事がないたため、建設キャリアアップシステムの現地での運用が不可能と思われます。したがって、総合評価においては加点の対象外となると考えてよろしいでしょうか。3. 下部工の竣工予定時期をご教示願います。4. 下部工沓座が実測可能となる時期をご教示願います。5. JR 架設業者の契約予定時期をご教示願います。6. 製品は A1 側と A2 側のどちらから搬入予定でしょうか。7. 本工事は製品の車上渡しまでで、現場荷卸し以降は JR 側作業と考えてよろしいでしょうか。8. F0160 打込み式アンカー M16×125 はホーク・アンカーボルトまたはビルボルトどちらの単価を採用されているのでしょうか。9. F0160 打込み式アンカー（M16×125）について、採用単価表の該当ページには複数の種類が掲載されております。当初想定されている材料の品名をご教示願います。10. 下部工完了予定時期についてご指示願います。11. 桁及び JR への支給品の輸送予定時期についてご指示願います。12. 桁輸送時に同時期施工となる関連工事がありましたらご教示願います。13. 支間長計測等作業について、作業日、作業時間等に制限が生じることがございましたらご指示願います。14. 鋼材、購入品等の納期が長期化した場合には工期の延伸は可能でしょうか。ご教示願います。	

回 答 事 項

1. 鋼板エキストラの単価を採用しています。
2. 貴見のとおりです。
3. 令和7年8月上旬を予定しています。
4. 令和7年6月下旬を予定しています。
5. 調整中であり、福島県からは回答いたしかねます。
6. A 2側からの搬入を予定しています。
7. 貴見のとおりです。なお、J Rとの工程調整により変更となる場合は発注者から協議します。
8. 「ホーク・アンカーボルト」を採用しています。
9. 「ホーク・アンカーボルト B16125 M16×125」の単価を採用しています。
10. 令和7年8月上旬を予定しています。
11. 令和7年9月末を予定しています。
12. 現時点では、関連工事はありません。
13. 契約後にJ Rとの調整を予定しています。
14. 福島県土木部「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき協議に応じます。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。