

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月10日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第 24-41350-0323 号
工事名	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁塗装）
質 問 事 項	
<p>1. 採用単価表 F9422 処分料（最終処分）汚泥 サンドブラストと記載されていますが、特記仕様書にはブラスト汚泥の処理方法 中間（株）モンマと記載されています。（株）モンマ 中間処理とした場合は、脱水状態か未脱水状態のどちらを採用すればよろしいでしょうか。また、最終処分であれば他の産廃処理場による計上や見積単価が採用されていると想定されます。併せてご教示ください。</p> <p>2. 採用単価表 F7102 塗膜剥離剤（水性塗膜剥離剤）と記載されていますが、別添塗膜剥離剤の材料比較表などあるのでしょうか。積算資料には該当するものが無い為、建設物価 P.196 にのみに掲載されているものを採用されているのでしょうか。水性塗膜剥離剤と記載されていますが水系塗膜剥離剤も該当するという認識でよろしいのでしょうか。併せてご教示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 中間処理（株）モンマ、脱水状態（無機・含水費85%以下）の単価を採用しています。</p> <p>2. 水性塗膜剥離剤と水系塗膜剥離剤を比較し、MT-BERON57（水系塗膜剥離剤）を採用しています。</p>	