

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月10日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第 24-41350-0363 号
工事名	道路橋りょう維持（補助）工事（SD補修）
質 問 事 項	
<p>・ポリマーセメントモルタル（F2290）について</p> <p>施工 第 0-0003 号（特殊施工単価歩掛表 V4100）には、福島県単価：TM850 と記載があり、採用単価表では、積算資料 P. 267 となっております。</p> <p>採用はどちらの単価になりますでしょうか？下記についてご教示願います。</p> <p>① 福島県単価：TM850 を採用の場合 公表単価の場合、単位は「m^3」となっており、F2290 は「kg」単位となっております。 kg 単位単価は未公表と思われます。kg 単位単価の開示を願います。</p> <p>② 積算資料 P. 267 を採用の場合 規格・仕様（荷姿、標準使用量 kg/m^3）をご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>・積算資料 P. 267、ポリマーセメントモルタル（左官仕様）。シーカエマコ S990（25kg 袋：標準使用量 kg/m^3 1750）を採用しています。</p>	