

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年 2月17日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 24-41380-0250 号
工事（委託業務）名	建設発生土適正処理推進工事(造成)
質 問 事 項	
<p>① 舗装版切断作業時の汚泥処理について、数量集計表では処理量を0.1tと算出しているが、本工事費内訳表には0.1m³と記載されています。どちらの金額で見積ればよろしいのか、ご教授願います。</p> <p>② 他工事からの流用土の腹付盛土工V=15,000m³ですが、施工時に受注者にて計画している日施工量に満たない搬入量となった場合、歩掛等の設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p> <p>③ 流用土搬入受入に伴う、ダンプトラック誘導員・粉塵対策・搬出入路整備（降雨時等）・公道の清掃等に掛かる費用の設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 汚泥処理量については、0.1m³で積算しています。</p> <p>② 流用土の数量に変更がある場合は、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。</p> <p>③ 施工上必要があると認められるときは、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。</p>	