

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 2 月 1 8 日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第 24-41350-0351 号
工事名	建設発生土適正処理推進工事（造成工）
質 問 事 項	
<p>1. ダンプカー用泥落とし装置について （1）設置費及び運搬費は協議の対象となるのでしょうか。 （2）設置下面に敷き鉄板が必要な場合は協議の対象となるのでしょうか。</p> <p>2. 敷砂利工（施工第 16 号表）の砂利の規格、または単価をご教示願います。</p> <p>3. sonota の採用単価表の資料について、設計書内の登録番号や名称・規格と合わないのですが、採用単価表の現 F0005 は F0006、現 F0006 は F0007 でよろしいのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. （1）設置費及び運搬費は、購入費用に含まれております。 （2）設置下面に敷き鉄板が必要な場合は、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき協議対象とします。</p> <p>2. 砂利の規格は、RC-40 としております。</p> <p>3. sonota の採用単価表を修正しました。</p>	