

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月21日

福島県相双建設事務所長 栗田 豊己

工事（委託業務）番号	第 24-41370-0369 号
工事（委託業務）名	都市公園（祈念）工事（トイレ・建築）
質 問 事 項	
<p>1. 設計図 A-04 に仮囲いの記載は見受けられませんが、当該現場には仮囲いを設置しないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p> <p>2. 設計書 P-11、設計図 A-06 の杉板型枠について、巾は 60mm、厚さは 12mm の仕様と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p> <p>3. 設計図 A-06、S-16 の Con 埋込みアンカーボルトの保持・埋込方法はどのようになるかご教示願います。 また、Con 埋込みアンカーボルトは鉄骨工事、CLT 工事も含めて何本必要になるでしょうか。ご教示願います。</p> <p>4. 設計書 P-14、設計図 S-16 の鉄骨工事、CLT 工事の柱底均しモルタルの大きさと数はいくつになりますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>5. 設計書 P-14 の鉄骨工事下地ブラケット St L-60*60*6 の Con 及び木材への固定方法はどのようになりますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>6. 設計書 P-17、設計図 A-18 の木工事ベンチ座面について、休憩スペース（1-10）の記載がございますが、屋外通路（1-6）への施工（30*280*1750）はどのようになりますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>7. 設計書 P-17、P-24、設計図 A-28、A-31 の木製建具工事 WD-01～05 について、取り付けるための 4 方向枠枠は設計書に記載が見受けられませんが、木製建具工事に積算上含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p> <p>8. 設計図 L-03 の砂利舗装下地の防草シートについて、厚み（仕様）をご教示願います。</p> <p>9. 設計図 A-16 屋板仕上げのフッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板 t0.4 について、発注する原板コイルの最小ロットが 2t（約 400m²）であるため、屋根面積 106m² の施工数量では単価が割高になることが見込まれます。このような場合は単価の増額変更について協議いただけますでしょうか。または、在庫コイルにて対応可能なカラーガルバリウム鋼板へ</p>	

の変更について協議可能でしょうか。ご教示願います。

- 1 0. 設計図 A-26 のフッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板について、上記と同理由により、屋根、鼻隠し、土台水切りの色が異なる場合、それぞれで最小ロットの原板コイルが必要となるため、単価が割高となることを見込まれます。このような場合は単価の増額変更について協議いただけますでしょうか。または、屋根、鼻隠し、土台水切りを同色に変更することについて協議可能でしょうか。ご教示願います。
- 1 1. 設計図 S-10 柱状図において、深度-4.2m 付近が非常に硬い (N 値 45 の)ため、柱状改良用のオーガーでは設計深度までの掘削は困難であることを見込まれます。このような場合、盛土(砂礫)を撤去することが必要であると考えられるため、先行掘削の追加施工について協議いただけますでしょうか。ご教示願います。

回 答 事 項

1. 貴見のとおりです。
2. 貴見のとおりです。
3. 型枠上部に設置した栈木等で固定し、コンクリートを打設して埋め込む方法を想定しています。
また、鉄骨柱脚部で3 2本、木梁部の接合部Aで6 4本、接合部Bで3 4本です。
4. 鉄骨柱脚部は8箇所、木梁とコンクリートとの取り合い部は接合部Aで3 2箇所、接合部Bで3 4箇所です。なお、大きさは各ベースプレートのサイズによります。
5. 木ビス、コンクリートビス止めです。
6. 設計図 A-18 の屋外通路(1-6)ベンチは本工事対象外です。
設計書 P-17 の 30*280*1750、30*400*3730 は共に休憩スペース (1-10)のベンチです。
(設計図 A-25, A-27 参照)
7. 貴見のとおりです。
8. 0.4mm 程度です。
9. フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板 t0.4 は、本工事の施工規模を踏まえた単価を採用しています。なお、製造中止などフッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板の入手が困難な場合等は、協議の対象とします。
- 1 0. 9. と同様です。なお、屋根、鼻隠し、土台水切りは同色とします。
- 1 1. 現場状況により協議の対象とします。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。