

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年3月18日
福島県原子力安全対策課長

公 告 日	令和7年3月7日
業 務 名	福島県原子力災害対策センター警備業務
質 問 事 項	
<p>機器配置図（檜葉・南相馬共通）に記載されている出入管理中央監視装置は単独のシステムで、全ての電気錠が閉まっていると、機械警備の警報装置を警戒状態にできるようになるということでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>出入管理中央制御装置は単独のシステムであり、出入管理中央制御装置の電気錠が施錠されているか否かに関わらず、機械警備の警報装置は警戒状態に切り替えることができます。</p> <p>なお、出入管理中央制御装置の電気錠は特定の扉を通過する際に解錠すると扉が開いて職員等が通過できるという性質のものであるため、通常電気錠は施錠されている状態です。</p>	