

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年4月11日

福島県いわき農林事務所長

工事（委託業務）番号	第25-36270-0005号
工事（委託業務）名	農地中間管理機構関連0701工事
質 問 事 項	
S単-12号表 基礎碎石1m当り数量のご教示をお願いします。	
回 答 事 項	
S単-12号には基礎碎石の数量は含まれておりません。	

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年4月11日

福島県いわき農林事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-36270-0005 号
工事（委託業務）名	農地中間管理機構関連0701工事
質 問 事 項	
1. 今工事におきまして大型水路の施工があり、ラフテレーンクレーンでの施工にて設計計上されていますが、地盤の地耐力不足により、大型車両の通行困難、クレーンの設置不能になることが予想されます。 材料の置き換えや、敷鉄板等設置等の仮設作業は変更・協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 現場条件に変更があった場合は、福島県工事請負契約約款第18条により協議の対象とします。	