

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年4月21日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0031
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0701工事
質 問 事 項	
<p>1. 既設側溝の下幅 2.2m 上幅 2.5m となっておりますが、下幅 2.2m の施工と考えてよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。</p> <p>2. 起点側の既設側溝が 1 スパン壊れていますが、変更対応は可能でしょうか。また、設計の C o 取壊しは、底版の数量でしょうか。ご教示お願い致します。</p> <p>3. 水路に竹・立木等がありますが、伐採・処分は含まれておりますでしょうか。処分であれば数量は変更になりますでしょうか。ご教示お願い致します。</p> <p>4. 既設 L 型土留め擁壁は、残した状態での施工でしょうか。または、支障箇所だけの撤去でしょうか。ご教示お願い致します。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 起点側の既設側溝の 1 スパンについては、C o 取壊し（S 単 9 号【構造物取壊し】）を計上しております。 また、設計の C o 取壊しの数量は、底版と側壁の数量としております。</p> <p>3. 伐採・処分は含まれておりません。 なお、現場状況を踏まえ、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の対象とします。 また、特記仕様書 P 9 の第 5 章の 4 に記載のとおり、本工事は、「運搬費及び準備費の設計変更」の対象工事です。</p> <p>4. 既設 L 型土留め擁壁は、残した状態での施工です。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。