

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月18日

福島県企業局いわき事業所長 安藤 淳也

工 事 番 号	第 2 5 - 6 0 1 1 0 - 0 0 4 0 号
工 事 名	東邦亜鉛外量水器更新工事
質 問 事 項	
1	設計書 2 頁に記載のある材料費のうち同軸ケーブル 2 本 1 組となっておりますが、施工箇所が 2 カ所あるので各々の数量が分かるものを提示はしていただけないでしょうか。ご教示お願い致します。
2	専用ケーブルについて、東邦亜鉛(海水)には 5D-2WAE と記載がありますが、小名浜製錬(海水)にはケーブルの品番がありませんが東邦亜鉛と同等品と考えてよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。
3	LED 照明器具(LSS10-2-30)は、一般型器具ですが、防水型とかではなくてよろしいでしょうか。また、どこに設置するのかご教示お願い致します。
回 答 事 項	
1	東邦亜鉛（株）小名浜製錬所 6.7m、小名浜製錬（株）小名浜製錬所 90.0mであり 2 社合計が 96.7mを計上しております。
2	同等品と想定しています。
3	照明器具は一般型器具を計上しています。設置場所は、東邦亜鉛（株）小名浜製錬所 量水器室内です。