

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年9月5日

福島県会津農林事務所長 遠藤 保雄

工事番号	第25-36240-0025号
工事名	防災ダム0701工事 鶴沼川防災ダム地区
質 問 事 項	
1. 左下ため池工区 特別単価表 T単5号 コルゲートフリューム人力布設について、Y00005 接合費は計上されるものでしょうか。計上される場合、採用単価の公表をお願いいたします。	
回 答 事 項	
1. 土地改良工事積算基準（土木工事）により、接合費は材料費の7%を計上しております。	