

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 9 月 5 日

福島県相双建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 7 0 - 0 0 0 4 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）
質 問 事 項	
1. 施工 第 0-0003 号表「防草版設置工（タイプ 1）」において雑材料 4%が計上されておりますが、4%の対象は労務費のみでしょうか。それとも材料費や歩掛りも含まれますでしょうか。ご教示願います。 2. 縁石工の歩車道境界ブロックにおいて、本工事費内訳表の工種名称は「Ⅱ-Fa-150R」と「Ⅱ-Fa-250R」の据付になっておりますが、材料は「ⅡEaA(T11C0)」と「ⅡEaB(T1116)」が指定されております。材料費の計上は「ⅡEaA」と「ⅡEaB」でよろしいでしょうか。また施工パッケージ内訳表に記載された歩車道境界ブロックの材料費は計上しないとの考えでよろしいでしょうか。ご教示願います。 3. ボックルカルバート緊張材料の連結用 PC 部品（「縦連結用 部材セット（F6000）」）の内訳は、 ・ PC（普通）鋼棒工法 埋込用（φ 17mm 用） ・ ナット（φ 17mm 用） ・ ワッシャー（φ 17mm 用） ・ スリーブ付アンカープレート（正方形型）埋込用（φ 17mm 用） の 4 点と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 4%の対象は労務費のみです。 2. お見込みのとおりです。 3. ボックルカルバート緊張材料の連結用 PC 部品（「縦連結用 部材セット（F6000）」）の内訳は ・ ナット（φ 17mm 用） ・ ワッシャー（φ 17mm 用） ・ スリーブ付アンカープレート（正方形型）埋込用（φ 17mm 用） の 3 点です。 PC（普通）鋼棒工法 埋込用（φ 17mm 用）は、別途、計上済みです。	



※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。