

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年9月9日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	25-41320-0179
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（補修）
質 問 事 項	
<p>・本工事内訳表（頁0-0004）の下から3行目、ラバーポールは控除（マイナス計上）でしょうか？</p> <p>・施工内訳表0-0018号表（頁0-0026）道路付属物撤去工（車線分離標）等の市場単価の積算において「時間的制約を受けない」とありますが、本工事内訳表（頁0-0003）の下から5行目に「C=2」とあります。市場単価での補正はないのでしょうか？</p> <p>・ガラス・陶器くず、廃プラスチック類の換算比重を教えてください。</p>	
回 答 事 項	
<p>・ラバーポールは控除（マイナス計上）です。</p> <p>・道路付属物撤去工（車線分離標）等の市場単価は「時間的制約を受ける」に訂正しました。また、数量の誤記がありました。これらについて、閲覧図書の「kinnuki002」「suuryou001」「zumenu001」を修正しましたので、御確認願います。</p> <p>・ガラス・陶器くずの換算係数は1.00t/m³、廃プラスチック類はラバーポールを1.9kg/本として算出しています。</p>	