

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 9 月 1 8 日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第 25-41361-0046 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
1. 採用単価表 F0020 成形目地材は低弾性、高弾性のどちらを採用すればよろしいのでしょうかご教示ください。 2. 採用単価表 F0320、F1340、平均値に補正係数 1.04 を掛けるという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	
回 答 事 項	
1. 低弾性を使用しています。 2. ご認識のとおりです。	