

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年9月30日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0301
工事（委託業務）名	治山施設（県営）0701工事
質 問 事 項	
1. 設計書施行単価表S単33号における木製ブロックについて、県の単価には記載されていないので出展元または見積単価をご教授願います。 2. 数量計算書（集計表）等の資料が添付されていないので、添付願います。 3. 測点N0.3以降における縦断勾配が急であり、重機の作業・不整地運搬車の走行が不可能と思われる（重機の登坂能力35度・斜面旋回可能角度20度、不整地運搬車の登坂能力15度）。このことから、伐採工並びに直接工事における工法（セーフティクライマー工法）等についての協議及び変更は可能でしょうか。 4. 施行箇所付近に民家が点在しており、豪雨の際転石等の自然落下により民家への損害等が懸念されることから、防護柵等の設置協議及び変更は可能でしょうか。 5. 県道から進入路が民家の進入路に敷鉄板を設置し使用することとなっているが、用水路横断部において現場打コンクリートスラブが存在する。このことから、鉄板養生を行っても通過荷重により鉄板にたわみが発生しコンクリートスラブへの損害が考えられることから、計画位置から約5m西側を借地し専用の仮設道路とし、水路横断部への覆工板等の設置及びヤード範囲等についての協議及び変更は可能でしょうか。 6. 植生土のう水路工受口部及び流路部における止針規格が図面と設計書において差異が見られることから、採用規格についてご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 木製ブロックの単価については、農林土木事業原単価表（P11）PR0421 ウッドブロック（本体）単価を適用しておりますが、当単価は1基当たりの単価となっているため、筋工・植栽工詳細図の筋工正面図に記載のある1基当たりの面積（m2）0.75m×0.3mからm2当たりの単価を算出しています。 2. 金抜設計書に記載されている数量から積算願います。 3. 現場条件よりバックホウ等の重機による施工は可能と考えていますが、現場条件等を勘案し、協議の上対応します。 4. 山腹斜面下方が人家方向ではないことから、直接的な影響は低いと考えていますが、現場条件等を勘案し、協議の上対応します。 5. 仮設平面図に記載のとおり、敷鉄板を橋を跨ぐように設置することで施工は可能と考えていますが、現場条件等を勘案し、協議の上対応します。 6. 水路工の止針規格は、水路工詳細図のとおりです。積算はD=9mm 単価を準用し算出しています。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。