

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年12月22日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0242号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（函渠）
質問事項	
1 特記仕様書 項11 第13章 一般施工 2他工事からの流用土 ④品質 について、土質試験については、本工事で実施する。とありますが、費用については変更協議にて対応していただけすると判断してよろしいでしょうか。ご教示願います。	
2 金抜設計書 項0-0005 積ブロック工 間知ブロック積 について、ブロック材料の納入が困難であると想定されます。代替えとして、大型ブロック等に変更することは可能でしょうか。ご教示願います。	
回答事項	
1 工事請負契約約款第19条に基づき協議の対象とします。	
2 工事請負契約約款第19条に基づき協議の対象とします。 <u>なお、積ブロック工において、施工歩掛に誤りがあったため、別紙正誤表のとおり訂正しますので、電子閲覧システムにおいても確認してください。</u> <u>また、上記訂正に伴い、工期について訂正公告を掲載しますので、入札公告掲載のホームページを確認してください。</u>	

正誤表

契約の方法及び入札の条件（工事）	誤	正
特約条項第2の2	請負代金額の39%以上の額で別に示す額	請負代金額の38%以上の額で別に示す額

金抜設計書(表紙)	誤	正
工期	303日間	318日間

積算書(金抜き)						
総括情報表	誤			正		
施工時期補正率値	0.29			0.27		
本工事費内訳表P.5	費目・工種・施工名称など	数量	単位	費目・工種・施工名称など	数量	単位
積ブロック工	間知ブロック積 鉄筋不要(SPA419)	1	m2	(削除)		
	–			コンクリートブロック積工(ブロック材含)(S7110)	1	m2
目地板		26.3	m2	(削除)		
	目地板 漆青質 厚10mm エラスタイル等	1.22	m2	(削除)		
胴込コンクリート					411.8	m2
	–			生コンクリート② 18-8-40-60%	0.25	m3
	–			高炉セメントB種使用割増額18	0.25	m3

数量総括表						
数量総括表P.2~3	誤			正		
工種・種別(レベル4)	細目(レベル5)	数量	単位	細目(レベル5)	数量	単位
積ブロック工	間知ブロック積	1	m2	(削除)		
	–			コンクリートブロック積工(ブロック材含)	1	m2
目地板		26.3	m2	(削除)		
	目地板 漆青質	1.22	m2	(削除)		
胴込コンクリート					411.8	m2
	–			生コンクリート②	0.25	m3
	–			高炉セメントB使用割増額	0.25	m3