

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月9日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第 25-41350-0331 号
工事名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質問事項	
1 採用単価表 F0900 含有量試験 PCB は簡易測定法の単価を採用すればよろしいでしょうか。 ご教示ください。	
2 採用単価表 F0015 端部ゴム管はクロロプレンゴムでよろしいのでしょうか。 ご教示ください。	
3 採用単価表 F6300 表面含浸材の材料（ケイ酸塩系表処理剤 無色）の標準使用量などの詳細な規格や名称などをご教示ください。	
回答事項	
1 簡易測定法の単価は採用しておりません。社団法人日本電気協会の定める方法（JEAC1201-1991）の単価を採用しております。	
2 ご認識のとおりです。閲覧図書の「sonota001」を訂正しましたので確認願います。	
3 表面含浸材の材料費の単価は、建設物価1月号（P.195）掲載の「表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材（ケイ酸塩系表面保護剤 無色）」及び積算資料1月号（P.266）掲載の「コンクリート表面処理剤—表面含浸材— ケイ酸塩系（ケイ酸塩系 無色）」を採用しています。標準使用量につきましては、本工事費内訳表 頁 0-0010 に記載のとおり、0.22kg/m <sup>2</sup> としております。	