

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月13日

福島県相双建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第25-41370-0333号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質問事項	
小川橋工区の伸縮継手工（車道部）につきまして、以下ご教示をお願いいたします。	
<p>1. 金抜き設計書の施工内訳表『施工 第0-0001号 橋梁用伸縮継手装置設置工（材料別）』におきまして、「新設、軽量型」と記載されております。一方、数量総括表では「補修、普通型、2車線相当」と異なる内容が記載されております。既存品の撤去が必要ですので数量総括表の記載が正しいと思われますが、どちらの記載内容で考えればよろしいでしょうか。</p> <p>2. 採用単価表（sonota001）の番号3『F0410 橋梁用伸縮装置〈材料費〉 車道部用、KC-A30T同等品、斜角60°』で単価の掲載先をご教示いただいておりますが、掲載先に同等品と思われる物が複数あり、特定することができませんでした。具体的な名称のご教示をお願いいたします。</p> <p>また図面『小川橋 伸縮装置補修工図（その1）』で、伸縮装置が「KC-A20T」と記載されております。「KC-30T」と「KC-20T」どちらで考えればよろしいでしょうか。</p>	
回答事項	
<p>1. ご指摘のとおり、「補修、普通型、2車線相当」が正しい内訳になります。電子閲覧システム設計図書「kinnuki001」を修正しましたので、ご確認をお願いします。</p> <p>2. 名称はメタルジョイント 型番「KC-A30」になります。電子閲覧システム設計図書「zumen001」を修正しましたので、ご確認をお願いします。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。