

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年3月 4日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	25-41320-0305
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>・設計書頁 0-0009 F3030「伸縮継手装置〈材料費〉 CDx-20 同等品, 斜角 90° 採用単価表(物価)」は「CD-x 20 車道用」と「CD-x 20 車道用 誘導板付」のどちらでしょうか。ご教授お願い致します。</p>	
回 答 事 項	
<p>設計書頁 0-0009 F3030「伸縮継手装置〈材料費〉 CDx-20 同等品, 斜角 90° 採用単価表(物価)」は「CDx-20 車道用 誘導板付」です。 なお、閲覧図書の「kinnuki002」を修正しましたのでご確認願います。</p>	