

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 8 日
(工事執行権者)
福島県県中流域下水道建設事務所長

工事(委託業務)番号	2 6 - 4 1 5 2 0 - 0 0 1 5
工 事 (委 託 業 務) 名	流域下水道整備（交付）工事（防食）
質 問 事 項	
① 施工 第 0-0009 号表 における工事用水中モーターポンプについて、全揚程は何m程度のものを採用しているのでしょうか。また、賃料について割引されている（賃貸期間が 1 ヶ月以上）のでしょうか。	
回 答 事 項	
全揚程は 1 0 m 程度です。また、賃料は 1 ヶ月未満のため、割引なしです。	