

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 1 0 日

福島県県南農林事務所長 高原 尚人

工 事 番 号	第 2 6 - 3 6 2 3 0 - 0 0 2 1 号
工 事 名	農地中間管理機構関連 0 8 0 1 工事 原地区
質 問 事 項	
1 直接工事費に J R 横断部補修工があり、列車見張員も計上されていますが、入札公告 3 頁では J R 近接工事「該当なし」とあります。該当しないのでしょうか。 2 S 単 - 3 4 号 コード P10110 ウィープホール 5 0 S 単 - 3 5 号 コード P10112 ウィープホール 5 0 と名称が同じ「ウィープホール 5 0」のコードが二つあります。 閲覧参考資料には番号 2 で「ウィープホール φ 5 0」はひとつのため、同じ資材でしょうか。 また、規格も判らないためご教示願います。	
回 答 事 項	
1 現時点において、本工事について J R 東日本と協議中であり、近接工事等の具体的な内容が未確定であるため、今回「該当なし」としております。 2 S 単 - 3 4 号及び S 単 - 3 5 号の資材は、いずれもウィープホール φ 5 0 であり、規格は「底部目皿付き」となります。	