

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年7月10日

福島県会津若松建設事務所長 馬場 靖

工事（委託業務）番号	第26-41340-0105号
工事（委託業務）名	河川海岸改良（改良）工事（護岸）
質 問 事 項	
1 施工内訳表 頁111 施工第0-0075号表 工事用水中ポンプ運転について、揚程10、15mのどちらかご教示願います。	
2 施工内訳表 頁97 施工第0-0059号表 バックホウ運転 KQ051について、長期割引の有無についてご教示願います。	
3 施工内訳表 頁75 施工第0-0035号表 バイブロハンマ杭打機運転 MA563 クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ〕について所在地はA・Bのどちらになりますか。	
4 金抜き3 業務委託 平板載荷試験費について、旅費交通費は率計上の有無、またする場合、宿泊費・滞在を伴うか伴わないかご教示願います。	
5 採用単価表 廃プラスチックは土木シート・軟質の処分単価を採用してよろしいでしょうか。	
6 採用単価表 F6001 借地料について、単価の公表もしくは算出の方法をご教示願います。	
7 借地料について 正確な積算ができないため単価の公表をお願いします。 また、地目等借地についての詳細をご教示ください。	
8 工期について 工期407日間とあり長期にわたりますが、工期設定の根拠をご教示ください。	
9 総合評価点評価基準 ※7同一市町村内工事实績の対象となる市町村について 本工事において、会津美里町の施工も含まれますが、会津若松市のみでなく会津美里町も含まれるべきではないでしょうか。なぜ、会津美里町は対象にならないのか理由をご教示ください。	
10 役務費 借地料 F6001について、積算の正確性を増すため、価格の公表をお願い致します。 また、公表できない場合は、借地料の根拠・資料等の詳細の公表をお願いいたします。	

回 答 事 項

- 1 施工内訳表 頁 111 施工第 0-0075 号表 工事用水中ポンプ運転についてですが、揚程 10m です。
- 2 施工内訳表 頁 97 施工第 0-0059 号表 バックホウ運転 KQ051 についてですが、長期割引率が乗ぜられています。
- 3 施工内訳表 頁 75 施工第 0-0035 号表 バイブロハンマ杭打機運転 MA563 クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕について所在地は B 地区です。
- 4 金抜き 3 業務委託 平板載荷試験費について、旅費交通費は率計上していません。
- 5 採用単価表 廃プラスチックは、軟質(フレコパック等)の処分単価を採用しています。
- 6 採用単価表 F6001 借地料については、事業執行に影響を及ぼす可能性があるため、公表できませんが、土木工事標準積算基準 I-2-②-24、2-6(2)役務費の積算の 1)借地料(イ)に基づき算定しています。
- 7 6に同じ。また、地目は農地で算定しています。
- 8 工期についてですが、標準工期 3 1 7 日にフレックス期間を加算し、4 0 7 日間と設定しています。
- 9 総合評価点評価基準について、大沼郡会津美里町の施工も含まれるので、※ 7 同一市町村内工事实績の対象となる市町村に「又は大沼郡会津美里町」を追加いたします。
なお、「同一市町村内工事实績の対象となる市町村」については、訂正公告を掲載しましたのでご確認ください。
- 10 6に同じ。