

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 3 1 日

福島県会津農林事務所長 馬場 岳志

工事番号	第 2 6 - 3 6 2 4 0 - 0 0 2 4 号
工 事 名	基幹ストックマネジメント 0 8 0 1 工事 会津大川地区
質 問 事 項	
1 S 単 27 号 ドレーン工 P10001 フィルター パット型 Φ300 について PT3411 の単価を採用しているものと捉えてよろしいでしょうか。 2 S 単 45 号 土木用マット（シート類）敷設・撤去について 土木シート ポリプロピレン系の規格・厚さをご教示願います。 3 鉄スクラップ ヘビー H 2 について 積算資料 P77 に対象地域の記載がございません。 建設物価記載の福島①②の単価をそのまま採用するものと捉えてよろしいでしょうか、ご教示願います。 4 P96009 開閉器 手動ピンラック式について 全間接費対象でよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
1 お見込みのとおりです。 2 積算上は、厚さ 0.37mm、強度 980 N/5cm で計上しております。 3 積算資料 P77 の新潟①②の単価と建設物価 P795 の福島①②の単価の平均値を採用しております。 4 お見込みのとおりです。	