

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 1 9 日
(工事執行権者)
福島県県中流域下水道建設事務所長

工事(委託業務)番号	2 6 - 4 1 5 2 0 - 0 0 0 7
工 事 (委 託 業 務) 名	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）
質 問 事 項	
(1) 【特記仕様書：P5】柱上気中開閉器の仕様は耐塩仕様ではないと考えますが、問題無いでしょうか。 (2) 【特記仕様書：P5】本工事では、柱上気中開閉器が更新となっておりますが、引込受電盤の SOG 制御装置は更新範囲に入っていないように見受けられます。柱上気中開閉器を更新する際には SOG 制御装置も合わせて更新していただくことを推奨しておりますが、対応必要となった場合は、設計内容の変更協議に応じて頂くことは可能でしょうか。 (3) 【特記仕様書：P8、9】第 4 章自家発電設備 第 4 条期間補機について、機器名称が見受けられなかったのですが、P8 の上から「燃料タンク」、「一次、二次排気消音器」、「給気消音器」、P9「換気排気消音器」の認識でよろしいでしょうか。 (4) 【特記仕様書：P17】「9 石綿等含有材の事前調査・除去工事」について、調査（分析調査）・除去工事が本工事範囲外となっていると見受けられますが、既に調査済みという認識でよろしいでしょうか。 また、対応必要となった場合は、設計内容の変更協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	
回 答 事 項	
(1) 特記仕様書のとおり、耐塩仕様ではありません。 (2) 引込受電盤の SOG 制御装置については、【図面：8/25】に記載のとおり、工事範囲内です。 (3) お見込みのとおりです。 (4) 石綿等含有材の事前調査については、【図面：13/25】8. 石綿含有建材の事前調査に基づき実施してください。事前調査の結果、調査（分析調査）・除去工事が必要となった場合は、福島県工事請負契約約款第 1 8 条に基づき協議の対象とします。	