

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 2 0 日  
(工事執行権者)  
福島県中流域下水道建設事務所長

|                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 工事(委託業務)番号                                                                                                                                                                                                                                   | 2 6 - 4 1 5 2 0 - 0 0 1 9 |
| 工 事 ( 委 託 業 務 ) 名                                                                                                                                                                                                                            | 設計業務委託（下水整備・交付）           |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <p>○特記仕様書 第 8 条 その他にて、<br/>12 月 15 日までに必要な資料を作成と記載がありますが、早期の工事発注予定の区間（延長、管径等）をご教授ください。</p> <p>○特記仕様書 第 5 条 貸与資料にて、<br/>中性化試験、残存強度試験、管内調査資料については、全て試験データ、資料が揃っているということでしょうか。</p> <p>○本業務については、その他工法との比較検討の必要はないでしょうか。<br/>（布設替え・改築推進工法など）</p> |                           |
| 回 答 事 項                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <p>・ 早期の工事発注予定区間（延長、管径等）については、現在、検討中です。</p> <p>・ 令和 7 年度実施の管渠調査では、管内テレビカメラ調査、管口の圧縮強度試験、鉄筋探査試験、流量調査を実施しています。なお、中性化試験は実施していません。</p> <p>・ 本業務は管更生工の詳細設計であり比較検討は行いません。閲覧図書 特記仕様書（tokki.pdf）の「第 4 条 打合せ等」の「2 基本設計」を「2 詳細設計」に訂正しましたのでご確認ください。</p>  |                           |