

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
対象施設	県北保健福祉事務所	県中保健福祉事務所	県南保健福祉事務所	会津保健福祉事務所	南会津保健福祉事務所	相双保健福祉事務所	中央児童相談所	県中児童相談所	浜児童相談所
業種及び用途	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所・一時保護施設	事務所・一時保護施設	事務所・一時保護施設
契約種別	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力
供給電気方式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流3相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無									
蓄熱式負荷設備の有無	有(STL蓄熱) 19立米×2台:冷房用、 20立米×1台:暖房用) 夜間蓄熱 22時～翌日8時 計量電圧(標準電圧)200ボルト	有(蓄電池システム 15Kwh) (昼間時間から夜間時間への 負荷移行を行っている)	無	無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	無	無	無	無	無	無
太陽光発電設備の有無	有	有	有	無	無	有	無	有	無
電力量等の検針									
自動検針装置	有	有	有	有	有	有	有	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針
計量器の構成	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器	スマートメーター	電力需給用複合計器	電力需給用複合計器
需給地点	県北保健福祉事務所における福島県の施設した構内引込第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	県中保健福祉事務所における福島県の施設した柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	県南保健福祉事務所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	会津保健福祉事務所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	南会津保健福祉事務所における福島県の施設した電柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	相双保健福祉事務所における福島県の敷設した構内第1柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	中央児童相談所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	県中児童相談所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	浜児童相談所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他		発電設備系統連系契約をしている。						発電設備系統連系契約をしている	発電設備系統連系契約をしている。

別紙 1

	10	11	12	13	14	15	16
対象施設	食肉衛生検査所	動物愛護センター	福島学園	大笹生学園	総合療育センター	女性のための相談支援センター	福島県衛生研究所
業種及び用途	事務所・検査施設	事務所、犬舎及び猫舎	社会福祉施設	社会福祉施設	病院	社会福祉施設	事務所・研究施設
契約種別	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用電力	業務用季節別時間帯別電力
供給電気方式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式	交流三相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,600ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,600ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無							
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	無	無	無	有(ディーゼル燃料発電設備)	有	有(非常時の消火ポンプ作動用)	有
太陽光発電設備の有無	無	無	無	無	無	無	無
電力量等の検針							
自動検針装置	有	有	有	有	有	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針	自動検針
計量器の構成	電力需給用複合計器	電力需給用複合計器	電力需給用複合計器	電力需給用複合計器	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用計器	電力量計
需給地点	構内引込第1柱に施設した気中開閉器の電源側接続点	東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	福島学園の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島学園の開閉器電源側との接続点	大笹生学園裏門付近に大笹生学園の設置した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と大笹生学園の開閉器電源側との接続点	総合療育センターにおける福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	女性のための相談支援センターにおける福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	福島県衛生研究所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力ネットワーク株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他							